

ПАСПОРТ
Вытяжной вентиляционной установки В-2.

Объект: г. Екатеринбург Дом-интернат для престарелых и инвалидов Орджоникидзевского района по ул. Избирателей, 137
Проект выполнен сведения отсутствуют
Монтаж выполнен сведения отсутствуют
Установка обслуживает
Назначение установки общеобменная
Место расположения тех.помещение
Время действия установки Периодически

Вентилятор

Данные	Тип и серия	Номер	Положение кожуха вентилятора	Производительность м³/ч	Полное давление, Па	Частота вращения, Об/мин.	Диаметр шкива, мм
Проектные	ВЦ4-70	8	0	11250	1200	1440	-----
фактические	ВЦ4-70	8	0	11203,2	1200	1440	-----

Электродвигатель

Данные	Тип двигателя	Мощность, кВт	Частота вращения, Об/мин.	Диаметр шкива, мм	Тип передачи
Проектные	АИР-132-S-4	7,5	1440	--	--
фактические	АИР-132-S-4	7,5	1440	--	--

Калориферы

Данные	Тип и номер	Кол-во, шт.	Сопротивление по воздуху, Па	теплоноситель				воздух		Теплопроизводительность, Па
				Вид.	Давл. Атм.	Темп-ра		Темп-ра		
						до	после	до	после	
Проектные	-----	----	-----	---	---	---	----	---	---	-----
фактические	-----	----	-----	---	---	---	----	---	---	-----

Пылеотделители, фильтры

Данные	Тип	Количество	Производительность, м³/ч	Сопротивление, Па
Проектные	-----	-----	-----	-----
фактические	-----	-----	-----	-----

Примечание:



Аэродинамическая характеристика вентиляционной установки В-2 после регулировки. Расходы воздуха по помещениям (по сети).

[illegible]

Технические испытания установки произведены « 25 » АПР 2008 20 г.

ООО «Водоканал и К»

Паспорт составил шт. по вех.

Проверил г.л. Жуков

Решено: Д.Н. (Ф.И.О.)
С.В. (Ф.И.О.)

СХЕМА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В-2

