

ПАСПОРТ
Приточной вентиляционной установки П-1.

Объект: г. Екатеринбург Дом-интернат для престарелых и инвалидов Орджоникидзевского района по ул. Избирателей, 137

Проект выполнен_ сведения отсутствуют

Монтаж выполнен_ сведения отсутствуют

Установка обслуживает_ кинозал

Назначение установки_ общеобменная

Место расположения_ тех. помещение

Время действия установки_ Периодически

Вентилятор

Данные	Тип и серия	Номер	Положение кожуха вентилятора	Производительность м³/ч	Полное давление, Па	Частота вращения, Об/мин.	Диаметр шкива, мм
Проектные	ВЦ4-70	8	0	11500	280	600	----
фактические	ВЦ4-70	8	0	11469,6	280	680	----

Электродвигатель

Данные	Тип двигателя	Мощность, кВт	Частота вращения, Об/мин.	Диаметр шкива, мм	Тип передачи
Проектные	АО2-51-6	11	600	--	--
фактические	АО2-51-6	11	680	--	--

Калориферы

Данные	Тип и номер	Кол-во, шт.	Сопротивление по воздуху, Па	теплоноситель				воздух		Теплопроизводительность, Па
				Вид.	Давл. Атм.	Темп-ра		Темп-ра		
						до	после	до	после	
Проектные	КВБ-9	2	1200	Гор. вода		90	50	- 20	+28	-----
фактические	КВБ-9	2	1200	Гор. вода		90	50	- 20	+28	-----

Пылеотделители, фильтры

Данные	Тип	Количество	Производительность, м³/ч	Сопротивление, Па
Проектные	-----	-----	-----	-----
фактические	-----	-----	-----	-----

Примечание:



Аэродинамическая характеристика вентиляционной установки П-1 после регулировки. Расходы воздуха по помещениям (по сети).

[illegible]

Технические испытания установки произведены «25» АПР 2008 20 г.

ООО «Водоканал и К»

Паспорт составил смм. по вост

Проверил г. Жерякин



Гонимов А.Н.
(Ф.И.О.)
Андреев Д.С.
(Ф.И.О.)

СХЕМА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ П-1

