

ПАСПОРТ
Вытяжной вентиляционной установки В-1.

Объект: г. Екатеринбург Дом-интернат для престарелых и инвалидов Орджоникидзевского района по ул. Избирателей, 137

Проект выполнен сведения отсутствуют

Монтаж выполнен сведения отсутствуют

Установка обслуживает кинозал

Назначение установки общеобменная

Место расположения тех.помещение

Время действия установки Периодически

Вентилятор

Данные	Тип и серия	Номер	Положение кожуха вентилятора	Производительность м³/ч	Полное давление, Па	Частота вращения, Об/мин.	Диаметр шкива, мм
Проектные	ВЦ4-70	8	0	12130	500	950	-----
фактические	ВЦ4-70	8	0	12117,6	1200	1440	-----

Электродвигатель

Данные	Тип двигателя	Мощность, кВт	Частота вращения, Об/мин.	Диаметр шкива, мм	Тип передачи
Проектные	АО2-32-6	2,2	950	--	--
фактические	АИР-132-S-4	7,5	1440	--	--

Калориферы

Данные	Тип и номер	Кол-во, шт.	Сопротивление по воздуху, Па	теплоноситель				воздух		Теплопроизводительность, Па
				Вид.	Давл. Атм.	Темп-ра		Темп-ра		
						до	после	до	после	
Проектные	-----	----	-----	---	---	---	----	---	---	-----
фактические	-----	----	-----	---	---	---	----	---	---	-----

Пылеотделители, фильтры

Данные	Тип	Количество	Производительность, м³/ч	Сопротивление, Па
Проектные	-----	-----	-----	-----
фактические	-----	-----	-----	-----

Примечание:

**Аэродинамическая характеристика вентиляционной установки В-1
после регулировки. Расходы воздуха по помещениям (по сети).**

[illegible]

Технические испытания установки произведены « 25 АПР 2008 » 20 г.

ООО «Водоканал и К»

Паспорт составил

Проверил



(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

СХЕМА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В-1

