

ПАСПОРТ
Вытяжной вентиляционной установки ВЕ-2.

Объект: г. Екатеринбург Дом-интернат для престарелых и инвалидов Орджоникидзевского района по ул. Избирателей, 137

Проект выполнен_ сведения отсутствуют

Монтаж выполнен_ сведения отсутствуют

Установка обслуживает_отделения №№8,5, мед.часть

Назначение установки_общеобменная

Место расположения_крыша

Время действия установки_Постоянно

Вентилятор

Данные	Тип и серия	Номер	Положение кожуха вентилятора	Производительность м³/ч	Полное давление, Па	Частота вращения, Об/мин.	Диаметр шкива, мм
Проектные	----	----	-----	-----	-----	-----	-----
фактические	----	----	-----	-----	-----	-----	-----

Электродвигатель

Данные	Тип двигателя	Мощность, кВт	Частота вращения, Об/мин.	Диаметр шкива, мм	Тип передачи
Проектные	----	-----	-----	--	--
фактические	----	-----	-----	--	--

Калориферы

Данные	Тип и номер	Кол-во, шт.	Сопротивление по воздуху, Па	теплоноситель				воздух		Теплопроизводительность, Па
				Вид.	Давл. Атм.	Темп-ра		Темп-ра		
						до	после	до	после	
Проектные	-----	----	-----	---	---	---	----	---	---	-----
фактические	-----	----	-----	---	---	---	----	---	---	-----

Пылеотделители, фильтры

Данные	Тип	Количество	Производительность, м³/ч	Сопротивление, Па
Проектные	-----	-----	-----	-----
фактические	-----	-----	-----	-----

Примечание:

**Аэродинамическая характеристика вентиляционной установки ВЕ-2
после регулировки. Расходы воздуха по помещениям (по сети).**

№ Участка По схеме	Наимено- вание участка	Сечение, мм	Пло- щадь, м ²	Скорость, м/с	Объем (расход воздуха), м ³ /ч		% невязки (отклонение показателей) (+ -)
					Фактический	По проекту	
						1300	
1	решетка	100x200	0,02	0,15	10,8		
2	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
3	решетка	100x200	0,02	0,15	10,8		
4	решетка	100x200	0,02	0,15	10,8		
5	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
6	решетка	100x200	0,02	0,15	10,8		
7	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
8	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
9	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
10	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
11	решетка	100x200	0,02	0,15	10,8		
12	решетка	100x200	0,02	0,15	10,8		
13	решетка	100x200	0,02	0,15	10,8		
14	решетка	100x200	0,02	0,15	10,8		
15	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
16	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
17	решетка	100x200	0,02	0,15	10,8		
18	решетка	100x200	0,02	0,15	10,8		
19	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
20	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
21	решетка	100x200	0,02	0,15	10,8		
22	решетка	100x200	0,02	0,15	10,8		
23	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
24	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
25	решетка	100x200	0,02	0,15	10,8		
26	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
27	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
28	решетка	100x200	0,02	0,25	18		
29	решетка	100x200	0,02	0,25	18		
30	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
31	решетка	100x200	0,02	0,25	18		
32	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
33	решетка	100x200	0,02	0,25	18		
34	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
35	решетка	100x200	0,02	0,25	18		
36	решетка	100x200	0,02	0,25	18		
37	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
38	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
39	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
40	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
41	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
42	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
43	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
44	решетка	100x200	0,02	0,25	18		
45	решетка	100x200	0,02	0,25	18		
46	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
47	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
48	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
49	решетка	100x200	0,02	0,25	18		

50	решетка	100x200	0,02	0,25	18		
51	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
52	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
53	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
54	решетка	100x200	0,02	0,25	18		
55	решетка	100x200	0,02	0,25	18		
56	решетка	100x200	0,02	0,3	21,6		
57	решетка	100x200	0,02	0,3	21,6		
58	решетка	100x200	0,02	0,25	18		
59	решетка	100x200	0,02	0,25	18		
60	решетка	100x200	0,02	0,3	21,6		
61	решетка	100x200	0,02	0,3	21,6		
62	решетка	100x200	0,02	0,25	18		
63	решетка	100x200	0,02	0,25	18		
64	решетка	100x200	0,02	0,25	18		
65	решетка	100x200	0,02	0,25	18		
66	решетка	100x200	0,02	0,25	18		
67	решетка	100x200	0,02	0,3	21,6		
68	решетка	100x200	0,02	0,3	21,6		
69	решетка	100x200	0,02	0,25	18		
70	решетка	100x200	0,02	0,25	18		
71	решетка	100x200	0,02	0,25	18		
72	решетка	100x200	0,02	0,25	18		
73	решетка	100x200	0,02	0,25	18		
74	решетка	100x200	0,02	0,3	21,6		
75	решетка	100x200	0,02	0,3	21,6		
76	решетка	100x200	0,02	0,25	18		
77	решетка	100x200	0,02	0,25	18		
78	решетка	100x200	0,02	0,3	21,6		
79	решетка	100x200	0,02	0,25	18		
80	решетка	100x200	0,02	0,3	21,6		
81	решетка	100x200	0,02	0,3	21,6		
					1296		-0,3

Технические испытания установки произведены «25» Апр 2008 20 г.

ООО «Водоканал и К»

Паспорт составил инж. Ю. В. Вит

Проверил г.н. Жидраткин



Иванова А.Н.
(Ф.И.О.)
Иванов Р.С.
(Ф.И.О.)

СХЕМА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ВЕ-2

