

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
«УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТРАВМАТОЛОГИИ
И ОРТОПЕДИИ ИМЕНИ В.Д. ЧАКЛИНА»
(ГАУЗ СО «ЦСВМП «УИТО им. В.Д. ЧАКЛИНА»)
620014, Екатеринбург, пер. Банковский, 7
тел. (343) 371-17-23, e-mail: info@chaklin.ru
ОГРН 1036603988156,
ИНН/КПП 6661002061 / 667101001
№ 226 от 22.12.2023 г.

Всем заинтересованным лицам

Для обоснования начальной (максимальной) цены договора просим Вас в срок до «26» декабря 2023 года направить на электронный адрес uniito-ekb@inbox.ru ваше коммерческое предложение на **Оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию узла тепловой энергии** по следующим характеристикам:

Требования к услугам:

1. Качество услуг, а также используемых материалов (комплектующих и оборудования) должно удовлетворять требованиям действующих нормативных документов:

- ✓ «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 N 1034;
- ✓ СП 73.13330.2016. СНиП 3.05.01-85. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий, утвержденный Приказом Минстроя России от 30.09.2016 N 689/пр;
- ✓ Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Минэнерго России от 24.03.2003 N 115;
- ✓ Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 22.09.2020 N 796;
- ✓ Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденные приказом Минэнерго России от 12.08.2022 N 811.

2. Во время оказания услуг на объекте обязательно соблюдение экологических и санитарно-гигиенических требований, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации

3. Исполнитель обязуется обеспечить безопасность оказываемых услуг для жизни и здоровья Заказчика и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц.

4. Исполнитель должен иметь подготовленный персонал с допуском к самостоятельной работе на тепловых энергоустановках. Требование установлено в соответствии с пунктами 2.1.1., 2.3.1., 2.3.32. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 №115.

5. Исполнитель обязан оказывать услуги с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

6. Исполнитель несет ответственность за правильность снятых показаний с УУТЭ, а так же за правильность и своевременность предоставления отчетов о теплоснабжении и канализовании горячего водоснабжения в теплоснабжающую организацию в установленном порядке.

Объем услуг:

Комплексное обслуживание оборудования УУТЭ осуществляется в соответствии с типом оборудования и включает в себя выполнение следующих видов работ:

- Регламентированное техническое обслуживание оборудования УУТЭ (далее также – техническое

обслуживание):

- Периодический осмотр с целью контроля технического состояния (два раза в месяц через каждые 15 дней);
- Проверка, настройка датчиков-преобразователей регистрируемых параметров (по мере необходимости, в том числе после проведения профилактических работ, монтажа и ремонта);
- Съём данных о теплотреблении (при необходимости часовых архивов и архивов нештатных ситуаций) и их обработка для контроля технического состояния и оценки работоспособности оборудования (два раза в месяц);
- Выполнение консультаций специалистам Заказчика в проведении мероприятий, направленных на экономию теплоэнергетических ресурсов.

При проведении технического обслуживания в обязательном порядке производятся следующие технологические операции:

- Внешний осмотр. Оценка технического состояния, работоспособности по внешним признакам (при внешнем осмотре необходимо произвести наружный осмотр оборудования УУТЭ, протереть чистой ветошью снаружи; при этом необходимо обратить внимание на показание тепловычислителя, расходомеров, состояние импульсных датчиков и расписаться в Журнале учета технического состояния УУТЭ).
- Проверка правильности установки оборудования, сохранности пломб, маркировки, клейм.
- Проверка исправности подходящих к тепловычислителю коммуникаций (электропроводки и сигнальных шин).
- Проверка качества крепления, подтяжка разъемных механических соединений.
- Проверка качества крепления, подтяжка разъемных электрических соединений.
- Проверка надежности заземления.
- Проверка герметичности первичных приборов и преобразователей.
- Подготовка средств измерения к поверке.
- Проверка, исправление уплотнений (замена прокладок, манжет и пр.).
- Чистка контактов, клемм и разъемов.
- Продувка (промывка) сетчатых фильтров, трубных проводок и расходомеров.
- Проверка целостности электрических цепей (отсутствия обрывов, замыкания, плохой пайки).
- Проверка работоспособности, стабильности параметров, характеристик, контроль выходного сигнала.

- Выполнение профилактических работ на оборудовании УУТЭ (в т.ч. чистка расходомеров, фильтров, наладка оборудования, устранение течи и пр.) не реже одного раза в квартал, а также по заявкам Заказчика по результатам осмотра оборудования уполномоченным лицом Заказчика.

- В отопительный и межотопительный периоды считывание и обработка архивных данных о теплотреблении, формирование отчета установленной формы, сдача его в теплоснабжающую организацию и предоставление Заказчику (один раз в месяц).

- Подготовка оборудования УУТЭ к отопительному сезону и ввод его в отопительный сезон.

- В межотопительный сезон выполнение работ для подготовки к новому отопительному сезону (демонтаж и чистка расходомеров и датчиков температуры, фильтров сетчатых; при необходимости – замена прокладок; обнуление баз данных; наладка работы тепловычислителя и расходомеров – при подаче теплоносителя и пр.) и оформление технической документации на УУТЭ.

Предполагаемые сроки проведения закупки: 2023 год

Требования к гарантийному сроку услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества: не установлено.

Сроки оказания услуг: с момента заключения договора (но не ранее 01.01.2024 года) по 31 декабря 2024 года.

Порядок оказания услуг: в соответствии с нормами действующего законодательства.

Место оказания услуг: 620014, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, Банковский переулок 7.

Размер обеспечения исполнения договора: не установлен.

Порядок оплаты: безналичный расчет, ежемесячно, в течение 7 рабочих дней путем перечисления соответствующей суммы на банковский счет с даты подписания Заказчиком акта об оказании услуг, на основании счёта.

В цену договора включается все расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг, в том числе выезд специалиста, стоимость расходных материалов, необходимых для оказания услуг, а также расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ответе на запрос необходимо указать, включает ли цена товара НДС или цена товара указана без учета НДС (если организация не является плательщиком НДС);

Ответ на запрос должен однозначно определять цену единицы товара, работы, услуги и общую цену договора на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг

Проведение процедуры сбора ценовой информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств для Заказчика.

Директор
ГАУЗ СО «ЦСВМП «УИТО
им. В.Д. Чаклина»



И.Л. Шлыков