

ПАСПОРТ
Вытяжной вентиляционной установки ВЕ-1.

Объект: г. Екатеринбург Дом-интернат для престарелых и инвалидов Орджоникидзевского района по ул. Избирателей, 137

Проект выполнен сведения отсутствуют

Монтаж выполнен сведения отсутствуют

Установка обслуживает отделения №№6,3,1

Назначение установки общеобменная

Место расположения крыша

Время действия установки Постоянно

Вентилятор

Данные	Тип и серия	Номер	Положение кожуха вентилятора	Производительность м³/ч	Полное давление, Па	Частота вращения, Об/мин.	Диаметр шкива, мм
Проектные	----	----	-----	-----	-----	-----	-----
фактические	----	----	-----	-----	-----	-----	-----

Электродвигатель

Данные	Тип двигателя	Мощность, кВт	Частота вращения, Об/мин.	Диаметр шкива, мм	Тип передачи
Проектные	----	-----	-----	--	--
фактические	----	-----	-----	--	--

Калориферы

Данные	Тип и номер	Кол-во, шт.	Сопротивление по воздуху, Па	теплоноситель				воздух		Теплопроизводительность, Па
				Вид.	Давл. Атм.	Темп-ра		Темп-ра		
						до	после	до	после	
Проектные	-----	----	-----	---	---	---	----	---	---	-----
фактические	-----	----	-----	---	---	---	----	---	---	-----

Пылеотделители, фильтры

Данные	Тип	Количество	Производительность, м³/ч	Сопротивление, Па
Проектные	-----	-----	-----	-----
фактические	-----	-----	-----	-----

Примечание:

**Аэродинамическая характеристика вентиляционной установки ВЕ-1
после регулировки. Расходы воздуха по помещениям (по сети).**

№ Участка По схеме	Наимено- вание участка	Сечение, мм	Пло- щадь, м ²	Скорость, м/с	Объем (расход воздуха), м ³ /ч		% невязки (отклонение показателей) (+ -)
					Фактический	По проекту	
						1900	
1	решетка	100x200	0,02	0,15	10,8		
2	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
3	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
4	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
5	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
6	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
7	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
8	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
9	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
10	решетка	100x200	0,02	0,15	10,8		
11	решетка	100x200	0,02	0,15	10,8		
12	решетка	100x200	0,02	0,15	10,8		
13	решетка	100x200	0,02	0,15	10,8		
14	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
15	решетка	100x200	0,02	0,15	10,8		
16	решетка	100x200	0,02	0,15	10,8		
17	решетка	100x200	0,02	0,15	10,8		
18	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
19	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
20	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
21	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
22	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
23	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
24	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
25	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
26	решетка	100x200	0,02	0,15	10,8		
27	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
28	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
29	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
30	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
31	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
32	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
33	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
34	решетка	100x200	0,02	0,15	10,8		
35	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
36	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
37	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
38	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
39	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
40	решетка	100x200	0,02	0,25	18		
41	решетка	100x200	0,02	0,25	18		
42	решетка	100x200	0,02	0,25	18		
43	решетка	100x200	0,02	0,25	18		
44	решетка	100x200	0,02	0,25	18		
45	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
46	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
47	решетка	100x200	0,02	0,25	18		
48	решетка	100x200	0,02	0,25	18		
49	решетка	100x200	0,02	0,25	18		
50	решетка	100x200	0,02	0,25	18		
51	решетка	100x200	0,02	0,25	18		

52	решетка	100x200	0,02	0,25	18		
53	решетка	100x200	0,02	0,25	18		
54	решетка	100x200	0,02	0,25	18		
55	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
56	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
57	решетка	100x200	0,02	0,25	18		
58	решетка	100x200	0,02	0,25	18		
59	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
60	решетка	100x200	0,02	0,2	14,4		
61	решетка	100x200	0,02	0,25	18		
62	решетка	100x200	0,02	0,25	18		
63	решетка	100x200	0,02	0,25	18		
64	решетка	100x200	0,02	0,25	18		
65	решетка	100x200	0,02	0,25	18		
66	решетка	100x200	0,02	0,25	18		
67	решетка	100x200	0,02	0,25	18		
68	решетка	100x200	0,02	0,25	18		
69	решетка	100x200	0,02	0,25	18		
70	решетка	100x200	0,02	0,25	18		
71	решетка	100x200	0,02	0,25	18		
72	решетка	100x200	0,02	0,3	21,6		
73	решетка	100x200	0,02	0,3	21,6		
74	решетка	100x200	0,02	0,3	21,6		
75	решетка	100x200	0,02	0,3	21,6		
76	решетка	100x200	0,02	0,3	21,6		
77	решетка	100x200	0,02	0,3	21,6		
78	решетка	100x200	0,02	0,3	21,6		
79	решетка	100x200	0,02	0,25	18		
80	решетка	100x200	0,02	0,3	21,6		
81	решетка	100x200	0,02	0,3	21,6		
82	решетка	100x200	0,02	0,3	21,6		
83	решетка	100x200	0,02	0,3	21,6		
84	решетка	100x200	0,02	0,3	21,6		
85	решетка	100x200	0,02	0,3	21,6		
86	решетка	100x200	0,02	0,3	21,6		
87	решетка	100x200	0,02	0,25	18		
88	решетка	100x200	0,02	0,25	18		
89	решетка	100x200	0,02	0,3	21,6		
90	решетка	100x200	0,02	0,3	21,6		
91	решетка	100x200	0,02	0,3	21,6		
92	решетка	100x200	0,02	0,3	21,6		
93	решетка	100x200	0,02	0,3	21,6		
94	решетка	100x200	0,02	0,3	21,6		
95	решетка	100x200	0,02	0,3	21,6		
96	решетка	100x200	0,02	0,25	18		
97	решетка	100x200	0,02	0,3	21,6		
98	решетка	100x200	0,02	0,3	21,6		
99	решетка	100x200	0,02	0,3	21,6		
100	решетка	100x200	0,02	0,3	21,6		
101	решетка	100x200	0,02	0,3	21,6		
102	решетка	100x200	0,02	0,3	21,6		
103	решетка	100x200	0,02	0,3	21,6		
104	решетка	100x200	0,02	0,3	21,6		
105	решетка	100x200	0,02	0,3	21,6		
106	решетка	100x200	0,02	0,3	21,6		
107	решетка	100x200	0,02	0,3	21,6		
					1832,4		-3,6

СХЕМА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ВЕ-1

